

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) счётчика

Меркурий 206 PNOF03
заводской № 23036969 дата 21.04.2015

Приобретён _____
заполняется реализующей организацией

Введён в эксплуатацию _____
дата, подпись

Принят на гарантийное обслуживание
ремонтным предприятием _____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Подпись руководителя ремонтного предприятия:

М.П.

Адрес владельца счётчика (учреждения или лица):

Высылается ремонтным предприятием в адрес предприятия-изготовителя счётчика.

Адрес предприятия изготовителя:
г. Москва, 105484, 16-ая Парковая ул., д.26,
ООО «НПК «ИНКОТЕКС»
Служба ремонта: (495)797-67-54
E-mail: sale@incotex.ru.
Отдел продаж: (495)780-77-42
<http://www.incotexcom.ru>, E-mail: sale@incotex.ru

Ред. 01.08.2014 г.

Свидетельство о приёме
Счётчик электрической энергии статический однофазный

Меркурий 206 PNOF03
заводской № 23036969

изготовлен и принят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52425-2005 и технических условий АВЛГ.411152.032 ТУ.

Дата выпуска 21.04.2015 Печать ОТК



Свидетельство о поверке
Счётчик поверен в соответствии с требованиями ГОСТ 8.584-2004 «Методика поверки», методикой поверки АВЛГ.411152.032 РЭ1 и признан годным для эксплуатации.

Дата первичной поверки 21.04.2015 Печать поверителя



Свидетельство об упаковке
Счётчик упакован ООО «НПК ИНКОТЕКС» согласно требованиям технических условий АВЛГ.411152.032 ТУ и конструкторской документации.

Дата упаковки 22 АПР 2015



Особые отметки:



ООО «НПК «ИНКОТЕКС»
105484 МОСКВА, 16-я Парковая ул., 26



СЧЁТЧИК
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
СТАТИЧЕСКИЙ ОДНОФАЗНЫЙ

«Меркурий 206»

Паспорт
АВЛГ.411152.032 ПС

1. Основные сведения.

1.1 Счётчик «Меркурий-206» однофазный непосредственного включения, многотарифный, предназначен для учёта электрической активной и реактивной энергии переменного тока частотой 50 Гц в двухпроводных сетях.

1.2 Изготовлен в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 52320-2005 Счётчики электрической энергии.
- ГОСТ Р 52322-2005 Статические счётчики активной энергии классов точности 1 и 2.
- ГОСТ Р 52425-2005 Статические счётчики реактивной энергии.
- ТР ТС 004/2011 – «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 – «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.3 Счётчик сертифицирован и зарегистрирован в Госреестре средств измерений. Регистрационный № 46746-11.

1.4 Счётчик может эксплуатироваться автономно или в автоматизированной системе сбора данных о потребляемой электрической энергии. Предназначен для эксплуатации внутри закрытых помещений: может быть использован только в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (установлен в помещении, в шкафу, в щитке).

1.5 При эксплуатации и техобслуживании счётчика необходимо дополнительно пользоваться Руководством по эксплуатации АВЛГ.411152.032 РЭ.

1.6 Структура условного обозначения счётчиков, на которые распространяется данный паспорт:
«Меркурий 206 PR(C)LSNOFN», где

— Меркурий - торговая марка счётчика;